



Przetargi.pl

Przedmiot: Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr XIII/XIV Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w formule zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

Województwo: kujawsko-pomorskie

Adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2

Telefon: 56 656 10 71

Fax: nie podano

Strona internetowa: www.bip.kpim.lo.pl

Data publikacji: 2012-08-10

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, REGON: 34060068500000

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Ochrona konserwatorska Budynek nie jest objęty rejestrem zabytków, figuruje jednak w ewidencji zabytków architektury i budownictwa w Polsce województwa kujawsko-pomorskiego.

Usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej B obejmującej zespół zabytkowej zabudowy miejskiej. Działka podlega ochronie konserwatorskiej.

2. Funkcja budynku.

W budynku będącym przedmiotem opracowania po przebudowie mieścić się będzie w dalszym ciągu diagnostyka, laboratorium oraz pomieszczenia biurowe.

3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku.

5.1 Kubatura - 4 591,77 m³?

5.2 Powierzchnia zabudowy - 556,58 m² ?

5.3 Powierzchnia użytkowa - 918,97 m²?

5.4 Wymiary budynku

- szerokość elewacji - 15,60m

- ilość kondygnacji: 3 nadziemne (w tym poddasze użytkowe) oraz 1 podziemna

4. Elewacje.

W budynku będącym przedmiotem zamówienia należy wykonać skucia tynków zewnętrznych na elewacji zgodnie z złącznikiem nr 12 - Program Prac Konserwatorskich i uzyskać zgodę Konserwatora Zabytków oraz zamienne pozwolenie na budowę.

5. Instalacje elektryczne.

- Przewiduje się wymianę instalacji elektrycznych we wszystkich pomieszczeniach budynku;
- Należy uwzględnić zmiany w aranżacji oraz przeznaczeniu pomieszczeń;
- Stosować tablice wstępne. Ze złącza kablowych na budynku zaprojektowanego według oddzielnego opracowania, należy wyprowadzić wzdłuż kablem YKY 5x35mm² poprzez przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Z uwagi na nieznaną datę wykonania w/w złącza kablowego należy przewidzieć czasowe zasilanie z istniejącego przyłącza napowietrznego, z którego należy zasilić tablice 15TE-1, 15TE-2, 15TE-3. Tablice 15TE-2 i 15TE-3 należy zasilić kablem YKY 5x16mm² z tablicy 15TE-1;
- Oprawy oświetleniowe dobrano uwzględniając wymagania inwestora, charakter pomieszczeń oraz warunki środowiskowe pracy. Do oświetlenia zastosowano energooszczędne oprawy świetlówkowe, kompaktowe. Instalacje wykonać jako wtynkową przewodem YDYżo3x1,5 z osprzętem wtynkowym.
- Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w centralny autotest. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego muszą posiadać atest CNBOP.
- Instalacja gniazd.
- Instalacje odgromowe - przejścia przez istniejące drogi i chodniki wykonać metodą przecisku w rurze osłonowej.

6. Instalacje systemu LAN.

- Należy uwzględnić zmiany w aranżacji oraz przeznaczeniu pomieszczeń;
- Przygotować przepusty i trasy kablowe dla celów przyszłego wykonania połączeń światłowodowych pomiędzy budynkami;

Rozwiązania szczegółowe:

- Ilość stanowisk roboczych wynika ze wskazówek Użytkownika końcowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z wykonawcą okablowania przed rozpoczęciem prac;
- Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;
- Aby zagwarantować powtarzalność parametrów kategorii 6A oraz potwierdzić zgodność parametrów elektrycznych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria;
- Maksymalna długość kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie może przekroczyć 90 metrów (dla transmisji danych);
- Okablowanie poziome ma być prowadzone podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTPkat.7 o paśmie przenoszenia min. 600 MHz w osłonie trudnopalnej LSFRZH (średnica żyły: 23AWG, średnica zewnętrzna: 7,6mm);
- Punkt końcowy PEL oparty został na uniwersalnym ekranowanym gnieździe teleinformatycznym 2GHz (z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu) w uchwycie do osprzętu Mosaic (45x45) montowany w listwach CLIDI;
- W fazie projektowej przy wykorzystaniu wymiennych uniwersalnych wkładek ekranowanych kat.6A (konfiguracja pierwotna) system ma mieć minimalne możliwości transmisyjne zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Kat.6 A/ Klasa EA
- System ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności dokładania kabla oraz ponownej terminacji kabla na złączu;
- Budowa systemu ma gwarantować możliwość zmiany interfejsu - poprzez zastosowanie dowolnego interfejsu, który może być wymieniony w dowolnym czasie użytkowania, celem udostępnienia nowych/innych możliwości transmisyjnych, zgodnie z życzeniem Użytkownika i jego potrzebami w tym zakresie. Zmiana interfejsu nie może powodować zmiany stałego zakończenia kabla i jego rozszycia, a ma być realizowana np. przez zamianę wkładki wymiennej po obydwu stronach łącza;
- System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy okablowania) na

odpowiednią (zarówno w górę jak i w dół), jedynie poprzez zmianę wkładek końcowych - bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego stałym zakończeniu;

- System okablowania miedzianego ma mieć możliwość realizacji transmisji wielokanałowej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymianę wkładki zakończeniowej, np. 2xRJ45, 3xRJ45;

Konfiguracja punktu logicznego:

Punkt logiczny oparty został na uniwersalnym ekranowanym gnieździe teleinformatycznym 2GHz (z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu), montowanym w uchwycie do osprzętu 45mm. Zestaw instalacyjny powinien zawierać płytę czołową prostą z ramką montażową 45mm, ekranowaną puszkę instalacyjną (wymagany kontakt ekranu kabla i obudowy złącza po całym obwodzie kabla - 360) z wyprowadzeniem kabla do góry, w lewo lub prawo oraz wyposażoną w złącze modułowe o wydajności 2GHz. Dodatkowo powinny znajdować się zaciski umożliwiające optymalne wyprowadzenie kabla i kontakt ekranu oraz etykieta opisowa. Montaż gniazda w listwach natynkowych z uchwytem i ramką 45x45 (typ Mosaic).

Uniwersalne ekranowane złącze 8-pozycyjne 2GHz zostało zaprojektowane do współpracy z drutem miedzianym o średnicy 0,50 - 0,65mm (24 - 22 AWG), będącym elementem kabla 4-parowego podwójnie ekranowanego S/FTP o impedancji falowej 100. Proces zarabiania kabla na złączu krawędziowym wymaga zastosowania:

- narzędzia do otwierania tylnej pokrywy obudowy metalizowanej oraz wzornika długości i rozmieszczenia par kabla

- uchwytu montażowego złącza

Zalecane jest zastosowanie narzędzi, które w jednym ruchu terminują cały (wcześniej przygotowany) kabel transmisyjny na całym 8-pozycyjnym złączu modułowym.

W fazie uruchomienia instalacji ze względu na dostępne obecnie urządzenia aktywne na rynku należy skonfigurować gniazda końcowe tak, aby spełniały obecne wymagania kategorii 6A/klasy EA - wykorzystując w gniazdach wkładki uniwersalnej 1xRJ45 kat.6A.

Okablowanie poziome:

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy EA / Kategorii 6A w zaprojektowanej konfiguracji z wymiennymi wkładkami uniwersalnymi kat.6A. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 42 ekranowane tory logiczne kat.6A rozmieszczonych w budynku.

Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych - LSFRZH. Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równoległe do siebie na przestrzeni dłuższej niż 35m, należy zachować odległość (rozdzielanie) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 10mm lub stosować metalowe przegrody. Wielkość separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli S/FTP o tłumieniu sprzężenia nie gorszym niż 80dB. Zakłada się, że ilość obwodów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż 15.

Wymagania gwarancyjne:

Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej, jak i telefonicznej.

Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Użytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania).

Alternatywne propozycje:

Uwaga: Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz

rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Jeżeli oferent zdecyduje się na zastosowanie rozwiązania alternatywnego, powinien do oferty dołączyć listę zamienionych materiałów, jak również wszelkie dokumenty pozwalające Komisji Przetargowej ocenić zgodność z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej wraz z załącznikami.

7. Instalacje sanitarne:

- Do wentylacji pomieszczeń apteki oraz pomieszczeń RTG i laboratorium zastosować centralne nawiewno - wywiewne z odzyskiem, w wykonaniu higienicznym, z funkcją chłodzenia.
- W pomieszczeniach apteki należy zastosować nawiewniki z filtrem absolutnym.
- Pomieszczenia na poddaszu wyposażać w instalację centralnego ogrzewania i wod-kan.
- Zastosować grzejniki w wykonaniu higienicznym.
- Klatki schodowe wyposażać w instalację centralnego ogrzewania.
- Wykonać instalację ciepła technologicznego do central wentylacyjnych i kurtyn.
- Wykonać odpowiednia instalacje wod-kan dla pomieszczeń apteki.
- Należy wykonać nowe przyłącze wody i kanalizacji.

8. Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik nr 9 do SIWZ, przedmiarach - załącznik nr 7 do SIWZ, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 8 do SIWZ.

9. Projekt budowlany uzyskał pozwolenie na budowę - Decyzja 591/2011 z dnia 11.10.2011 r. (załącznik nr 11 do SIWZ).

10. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi ponadto sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego w formacie dwg i pdf - na płycie CD/DVD oraz w 2 egz. - dokumentacji wydrukowanej i podpisanej.

11. Za podstawę do wyceny zamówienia i złożenia oferty należy przyjąć informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót.

12. Wymieniona wyżej dokumentacja stanowi integralną część niniejszej specyfikacji z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualne wskazania z nazwy urządzeń, armatury oraz poszczególnych materiałów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

13. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie budowy w celu urealnienia projektu. Wykonawca w oferowanej cenie wykonania przedmiotu zamówienia uwzględni wszystkie elementy realizacji zamówienia.

14. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane muszą posiadać atesty i odpowiadać wymaganym normom. Prace budowlane - modernizacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami BHP.

15. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- 1) wykonanie zamiennego projektu budowlanego zgodnego z zaakceptowaną koncepcją przez inwestora i uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii wraz zamiennym pozwoleniem na budowę w ilości 5 egzemplarzy;
- 2) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną;
- 3) dochowanie należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy;
- 4) ustalenie z Zamawiającym wszelkich decyzji i ustaleń dotyczących wykonywania zamówienia;
- 5) wskazanie upoważnionego przedstawiciela, numerów telefonów kontaktowych i faksu oraz innych informacji niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;
- 6) wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ;
- 7) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, wywóz gruzu i wszelkich nieczystości związanych z robotami budowlanymi na własny koszt;
- 8) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia;

- 9) możliwość scedowania gwarancji i rękojmi na rzecz użytkownika;
- 10) przedłożenie w dniu podpisania umowy harmonogramu ustalonego z Zamawiającym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ochrona konserwatorska
Budynek nie jest objęty rejestrem zabytków, figuruje jednak w ewidencji zabytków architektury i budownictwa w Polsce województwa kujawsko-pomorskiego.

Usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej B obejmującej zespół zabytkowej zabudowy miejskiej. Działka podlega ochronie konserwatorskiej.

2. Funkcja budynku.

W budynku będącym przedmiotem opracowania po przebudowie mieścić się będzie w dalszym ciągu diagnostyka, laboratorium oraz pomieszczenia biurowe.

3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku.

5.1 Kubatura - 4 591,77 m³

5.2 Powierzchnia zabudowy - 556,58 ?

5.3 Powierzchnia użytkowa - 918,97 m²

5.4 Wymiary budynku

- szerokość elewacji - 15,60m

- ilość kondygnacji: 3 nadziemne (w tym poddasze użytkowe) oraz 1 podziemna

4. Elewacje.

W budynku będącym przedmiotem zamówienia należy wykonać skucia tynków zewnętrznych na elewacji zgodnie z złącznikiem nr 12 - Program Prac Konserwatorskich i uzyskać zgodę Konserwatora Zabytków oraz zamienne pozwolenie na budowę.

5. Instalacje elektryczne.

- Przewiduje się wymianę instalacji elektrycznych we wszystkich pomieszczeniach budynku;

- Należy uwzględnić zmiany w aranżacji oraz przeznaczeniu pomieszczeń;

- Stosować tablice wstępne. Ze złącza kablowych na budynku zaprojektowanego według oddzielnego opracowania, należy wyprowadzić w/w kablem YKY 5x35mm² poprzez przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Z uwagi na nieznaną datę wykonania w/w złącza kablowego należy przewidzieć czasowe zasilanie z istniejącego przyłącza napowietrznego, z którego należy zasilić tablice 15TE-1, 15TE-2, 15TE-3. Tablice 15TE-2 i 15TE-3 należy zasilić kablem YKY 5x16mm² z tablicy 15TE-1;

- Oprawy oświetleniowe dobrano uwzględniając wymagania inwestora, charakter pomieszczeń oraz warunki środowiskowe pracy. Do oświetlenia zastosowano energooszczędne oprawy świetlówkowe, kompaktowe. Instalacje wykonać jako wtynkową przewodem YDYżo3x1,5 z osprzętem wtynkowym.

- Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w centralny autotest. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego muszą posiadać atest CNBOP.

- Instalacja gniazd.

- Instalacje odgromowe - przejścia przez istniejące drogi i chodniki wykonać metodą przecisku w rurze osłonowej.

6. Instalacje systemu LAN.

- Należy uwzględnić zmiany w aranżacji oraz przeznaczeniu pomieszczeń;

- Przygotować przepusty i trasy kablowe dla celów przyszłego wykonania połączeń światłowodowych pomiędzy budynkami;

Rozwiązania szczegółowe:

- Ilość stanowisk roboczych wynika ze wskazówek Użytkownika końcowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z wykonawcą okablowania przed rozpoczęciem prac;

- Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

- Aby zagwarantować powtarzalne parametry kategorii 6A oraz potwierdzić zgodność parametrów elektrycznych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria;
- Maksymalna długość kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie może przekroczyć 90 metrów (dla transmisji danych);
- Okablowanie poziome ma być prowadzone podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTPkat.7 o paśmie przenoszenia min. 600 MHz w osłonie trudnopalnej LSFRZH (średnica żyły: 23AWG, średnica zewnętrzna: 7,6mm);
- Punkt końcowy PEL oparty został na uniwersalnym ekranowanym gnieździe teleinformatycznym 2GHz (z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu) w uchwycie do osprzętu Mosaic (45x45) montowany w listwach CLIDI;

- W fazie projektowej przy wykorzystaniu wymiennych uniwersalnych wkładek ekranowanych kat.6A (konfiguracja pierwotna) system ma mieć minimalne możliwości transmisyjne zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Kat.6 A/ Klasa EA

- System ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności dokładania kabla oraz ponownej terminacji kabla na złączu;

- Budowa systemu ma gwarantować możliwość zmiany interfejsu - poprzez zastosowanie dowolnego interfejsu, który może być wymieniony w dowolnym czasie użytkowania, celem udostępnienia nowych/innych możliwości transmisyjnych, zgodnie z życzeniem Użytkownika i jego potrzebami w tym zakresie. Zmiana interfejsu nie może powodować zmiany stałego zakończenia kabla i jego rozszycia, a ma być realizowana np. przez zamianę wkładki wymiennej po obydwu stronach łącza;

- System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednią (zarówno w górę jak i w dół), jedynie poprzez zmianę wkładek końcowych - bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego stałym zakończeniu;

- System okablowania miedzianego ma mieć możliwość realizacji transmisji wielokanałowej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymianę wkładki zakończeniowej, np. 2xRJ45, 3xRJ45;

Konfiguracja punktu logicznego:

Punkt logiczny oparty został na uniwersalnym ekranowanym gnieździe teleinformatycznym 2GHz (z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu), montowanym w uchwycie do osprzętu 45mm. Zestaw instalacyjny powinien zawierać płytę czołową prostą z ramką montażową 45mm, ekranowaną puszkę instalacyjną (wymagany kontakt ekranu kabla i obudowy złącza po całym obwodzie kabla - 360) z wyprowadzeniem kabla do góry, w lewo lub prawo oraz wyposażoną w złącze modułowe o wydajności 2GHz. Dodatkowo powinny znajdować się zaciski umożliwiające optymalne wyprowadzenie kabla i kontakt ekranu oraz etykieta opisowa. Montaż gniazda w listwach natynkowych z uchwytem i ramką 45x45 (typ Mosaic).

Uniwersalne ekranowane złącze 8-pozycyjne 2GHz zostało zaprojektowane do współpracy z drutem miedzianym o średnicy 0,50 - 0,65mm (24 - 22 AWG), będącym elementem kabla 4-parowego podwójnie ekranowanego S/FTP o impedancji falowej 100. Proces zarabiania kabla na złączu krawędziowym wymaga zastosowania:

- narzędzia do otwierania tylnej pokrywy obudowy metalizowanej oraz wzornika długości i rozmieszczenia par kabla
- uchwytu montażowego złącza

Zalecane jest zastosowanie narzędzi, które w jednym ruchu terminują cały (wcześniej przygotowany) kabel transmisyjny na całym 8-pozycyjnym złączu modułowym.

W fazie uruchomienia instalacji ze względu na dostępne obecnie urządzenia aktywne na rynku należy skonfigurować gniazda końcowe tak, aby spełniały obecne wymagania kategorii 6A/klasy EA - wykorzystując w gniazdach wkładki uniwersalnej 1xRJ45 kat6A.

Okablowanie poziome:

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy EA / Kategorii 6A w zaprojektowanej konfiguracji z wymiennymi wkładkami uniwersalnymi

kat.6A. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 42 ekranowane tory logiczne kat.6A rozmieszczonych w budynku.

Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych - LSFRZH. Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie na przestrzeni dłuższej niż 35m, należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 10mm lub stosować metalowe przegrody. Wielkość separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli S/FTP o tłumieniu sprzężenia nie gorszym niż 80dB. Zakłada się, że ilość obwodów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż 15.

Wymagania gwarancyjne:

Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej, jak i telefonicznej.

Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Użytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania).

Alternatywne propozycje:

Uwaga: Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Jeżeli oferent zdecyduje się na zastosowanie rozwiązania alternatywnego, powinien do oferty dołączyć listę zamienionych materiałów, jak również wszelkie dokumenty pozwalające Komisji Przetargowej ocenić zgodność z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej wraz z załącznikami.

7. Instalacje sanitarne:

- Do wentylacji pomieszczeń apteki oraz pomieszczeń RTG i laboratorium zastosować centralne nawiewno - wywiewne z odzyskiem, w wykonaniu higienicznym, z funkcją chłodzenia.
- W pomieszczeniach apteki należy zastosować nawiewniki z filtrem absolutnym.
- Pomieszczenia na poddaszu wyposażyć w instalację centralnego ogrzewania i wod-kan.
- Zastosować grzejniki w wykonaniu higienicznym.
- Klatki schodowe wyposażyć w instalację centralnego ogrzewania.
- Wykonać instalację ciepła technologicznego do central wentylacyjnych i kurtyn.
- Wykonać odpowiednia instalacje wod-kan dla pomieszczeń apteki.
- Należy wykonać nowe przyłącze wody i kanalizacji.

8. Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik nr 9 do SIWZ, przedmiarach - załącznik nr 7 do SIWZ, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 8 do SIWZ.

9. Projekt budowlany uzyskał pozwolenie na budowę - Decyzja 591/2011 z dnia 11.10.2011 r. (załącznik nr 11 do SIWZ).

10. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi ponadto sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego w formacie dwg i pdf - na płycie CD/DVD oraz w 2 egz. - dokumentacji wydrukowanej i podpisanej.

11. Za podstawę do wyceny zamówienia i złożenia oferty należy przyjąć informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót.

12. Wymieniona wyżej dokumentacja stanowi integralną część niniejszej specyfikacji z

zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualne wskazania z nazwy urządzeń, armatury oraz poszczególnych materiałów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

13. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie budowy w celu urealnienia projektu. Wykonawca w oferowanej cenie wykonania przedmiotu zamówienia uwzględni wszystkie elementy realizacji zamówienia.

14. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane muszą posiadać atesty i odpowiadać wymaganiom normom. Prace budowlane - modernizacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami BHP.

15. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) wykonanie zamiennego projektu budowlanego zgodnego z zaakceptowaną koncepcją przez inwestora i uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii wraz zamiennym pozwoleniem na budowę w ilości 5 egzemplarzy;

2) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną;

3) dochowanie należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy;

4) ustalenie z Zamawiającym wszelkich decyzji i ustaleń dotyczących wykonywania zamówienia;

5) wskazanie upoważnionego przedstawiciela, numerów telefonów kontaktowych i faksu oraz innych informacji niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;

6) wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ;

7) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, wywóz gruzu i wszelkich nieczystości związanych z robotami budowlanymi na własny koszt;

8) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia;

9) możliwość scedowania gwarancji i rękojmi na rzecz użytkownika;

10) przedłożenie w dniu podpisania umowy harmonogramu ustalonego z Zamawiającym.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452151400

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 240 dni

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- gwarancjach bankowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść najpóźniej do dnia 30.08.2012 r. do godziny 10:00 na rachunek bankowy Zamawiającego:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Konto bankowe: Bank Millennium 06 1160 2202 0000 0001 5902 9965

z zaznaczeniem Wadium - Pawilon nr XIII/XIV WSNPC w Świeciu, ZP/30/12.

4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upoważnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Termin wykonania

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kpim.lo.pl

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2012-08-30 godzina: 10:00, miejsce: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 111

IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)